

無料診断書の使い方

- 1** お持ちの危険物をリストアップします。
(危険物の分類はパッケージ裏部分や SDS に記載の「危険有害性の要約」等に明記されております。)

- 2** 「品名」部分より、該当する項目をお選びください。

類	品名 [?]	指定数量 (L)	最大貯蔵量 (L)[?]
第四類	▼	L ×	--
	特殊引火物 二酸化炭素		
	特殊引火物 エーテル		
	特殊引火物 アセトアルデヒド		
	特殊引火物 酸化プロピレン		
	特殊引火物 その他 物品		

- 3** 危険物を保管する容器をお選びください。
(例：一斗缶、ガロン瓶、ドラム缶、ペール缶等)

- 4** 保管する容器のL数をご記入ください。
(※例として、一斗缶 18L 容器へ 12L しか入っていない場合でも、18L として算出してください。)

類	品名 [?]	指定数量 (L)	最大貯蔵数量 (L)[?]
第四類	▼ L ×	--	
	▼ L ×	--	

- 5** ④で記入した容器を何個貯蔵するかご記入ください。

類	品名 [?]	指定数量 (L)	最大貯蔵数量 (L)[?]
第四類	▼ L ×	--	
	▼ L ×	--	

- 6** 右下部分、「再計算」をクリックしてください。

--			0.000	再計算 [?]
----	--	--	-------	---------

- 7** 「最大貯蔵数量」、「倍数」、右下部分へ「倍数の合計」が表示されます。また、「適用欄」へ FPO型、FSA型 いずれかの型式のアドバイスが表示されます。印刷も可能ですので、消防協議の際にご活用ください。

例 1

ポリ缶で灯油を 15 缶貯蔵する場合

- 1** 「品名」部分で【第二石油類灯油】を選択します。

品名 [?]	指定数量 (L)	最大貯蔵量 (L)[?]
第二石油類灯油 ▼	20 L ×	15

- 2** 保管する容器はポリ缶 (20L 容器) なので、【20L】と入力します。

品名 [?]	指定数量 (L)	最大貯蔵量 (L)[?]
第二石油類灯油 ▼	20 L ×	15

- 3** 15 缶貯蔵する予定なので、L× の隣へ【15】と入力します。

品名 [?]	指定数量 (L)	最大貯蔵量 (L)[?]
第二石油類灯油 ▼	20 L ×	15

- 4** 「再計算」をクリックすると【最大貯蔵数量 300L】、【倍数 0.3】と表示されます。

指定数量 (L)	最大貯蔵数量 (L)[?]	倍数	一日最大取扱数量 (L)
1000	300	0.300	

- 5** 「適用欄」に「少量危険物庫 (FPO 型) 内で管理して下さい。」と表示されました。FPO 型でご確認ください。

適用欄
少量危険物庫 (FPO 型) 内で管理して下さい。